

Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz,netzspannungsunabhängig (RCCB)
RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection, functionally independent of line voltage

**Typenübersicht der Serie / type overview of the series NFI2F../...; NFI4F../...; NFI2../...; NFI2K../...;
NFI2S../...; NFI4../...; NFI4K../...; NFI4S../...**

Typenübersicht:
Fehlerstromschutzschalter 2-polig (A-Typ)

NFI2	16/0,01	230 V~
NFI2	16/0,03	230 V~
NFI2	16/0,1	230 V~
NFI2	16/0,3	230 V~
NFI2	16/0,5	230 V~
NFI2	25/0,01	230 V~
NFI2	25/0,03	230 V~
NFI2	25/0,1	230 V~
NFI2	25/0,3	230 V~
NFI2	25/0,5	230 V~
NFI2	40/0,03	230 V~
NFI2	40/0,1	230 V~
NFI2	40/0,3	230 V~
NFI2	40/0,5	230 V~
NFI2	63/0,03	230 V~
NFI2	63/0,1	230 V~
NFI2	63/0,3	230 V~
NFI2	63/0,5	230 V~
NFI2	80/0,03	230 V~
NFI2	80/0,1	230 V~
NFI2	80/0,3	230 V~
NFI2	80/0,5	230 V~
NFI2	100/0,03	230 V~
NFI2	100/0,1	230 V~
NFI2	100/0,3	230 V~

Fehlerstromschutzschalter 2-polig – S-Typ (A-Typ)

NFI2S	25/0,1	230 V~
NFI2S	25/0,3	230 V~
NFI2S	40/0,1	230 V~
NFI2S	40/0,3	230 V~
NFI2S	63/0,1	230 V~
NFI2S	63/0,3	230 V~
NFI2S	80/0,1	230 V~
NFI2S	80/0,3	230 V~
NFI2S	100/0,1	230 V~
NFI2S	100/0,3	230 V~

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

ISKRA, d.o.o., PE MIS, Ljubljanska c. 24a, 4000 KRANJ, Slovenia

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 107840 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 107840

Rubrik / Rubric

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

107840

Anlage /
Appendix

100

Aktenzeichen / File ref.

588310-1720-
0003/259620/TL3/KOH

letzte Änderung / updated

2019-05-02

Datum / Date

1998-06-16

Fehlerstromschutzschalter 2-polig – G-Typ (A-Typ)

NFI2K	25/0,03	230 V~
NFI2K	25/0,1	230 V~
NFI2K	40/0,03	230 V~
NFI2K	40/0,1	230 V~
NFI2K	63/0,03	230 V~
NFI2K	63/0,1	230 V~
NFI2K	80/0,03	230 V~
NFI2K	80/0,1	230 V~
NFI2K	100/0,03	230 V~
NFI2K	100/0,1	230 V~

Fehlerstromschutzschalter 2-polig (F-Typ)

NFI2F	16/0,03	230 V~
NFI2F	16/0,1	230 V~
NFI2F	16/0,3	230 V~
NFI2F	16/0,5	230 V~
NFI2F	25/0,03	230 V~
NFI2F	25/0,1	230 V~
NFI2F	25/0,3	230 V~
NFI2F	25/0,5	230 V~
NFI2F	40/0,03	230 V~
NFI2F	40/0,1	230 V~
NFI2F	40/0,3	230 V~
NFI2F	40/0,5	230 V~
NFI2F	63/0,03	230 V~
NFI2F	63/0,1	230 V~
NFI2F	63/0,3	230 V~
NFI2F	63/0,5	230 V~
NFI2F	80/0,03	230 V~
NFI2F	80/0,1	230 V~
NFI2F	80/0,3	230 V~
NFI2F	80/0,5	230 V~
NFI2F	100/0,03	230 V~
NFI2F	100/0,1	230 V~
NFI2F	100/0,3	230 V~
NFI2F	100/0,5	230 V~



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

ISKRA, d.o.o., PE MIS, Ljubljanska c. 24a, 4000 KRANJ, Slovenia

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 107840 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 107840

Rubrik / Rubric

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

107840

Anlage /
Appendix

100

Aktenzeichen / File ref.

588310-1720-
0003/259620/TL3/KOH

letzte Änderung / updated

2019-05-02

Datum / Date

1998-06-16

Fehlerstromschutzschalter 4-polig (A-Typ), N-pol rechts

NFI4	25/0,03	400 V~
NFI4	25/0,1	400 V~
NFI4	25/0,3	400 V~
NFI4	25/0,5	400 V~
NFI4	40/0,03	400 V~
NFI4	40/0,1	400 V~
NFI4	40/0,3	400 V~
NFI4	40/0,5	400 V~
NFI4	63/0,03	400 V~
NFI4	63/0,1	400 V~
NFI4	63/0,3	400 V~
NFI4	63/0,5	400 V~
NFI4	80/0,03	400 V~
NFI4	80/0,1	400 V~
NFI4	80/0,3	400 V~
NFI4	80/0,5	400 V~
NFI4	100/0,03	400 V~
NFI4	100/0,1	400 V~
NFI4	100/0,3	400 V~

Fehlerstromschutzschalter 4-polig – S-Typ (A-Typ), N-pol rechts

NFI4S	25/0,1	400 V~
NFI4S	25/0,3	400 V~
NFI4S	40/0,1	400 V~
NFI4S	40/0,3	400 V~
NFI4S	63/0,1	400 V~
NFI4S	63/0,3	400 V~
NFI4S	80/0,1	400 V~
NFI4S	80/0,3	400 V~
NFI4S	100/0,1	400 V~
NFI4S	100/0,3	400 V~

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

ISKRA, d.o.o., PE MIS, Ljubljanska c. 24a, 4000 KRANJ, Slovenia

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 107840 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 107840

Rubrik / Rubric

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

107840

Anlage /
Appendix

100

Aktenzeichen / File ref.

588310-1720-
0003/259620/TL3/KOH

letzte Änderung / updated

2019-05-02

Datum / Date

1998-06-16

Fehlerstromschutzschalter 4-polig – G-Typ (A-Typ), N-pol rechts

NFI4K	25/0,03	400 V~
NFI4K	25/0,1	400 V~
NFI4K	40/0,03	400 V~
NFI4K	40/0,1	400 V~
NFI4K	63/0,03	400 V~
NFI4K	63/0,1	400 V~
NFI4K	80/0,03	400 V~
NFI4K	80/0,1	400 V~
NFI4K	100/0,03	400 V~
NFI4K	100/0,1	400 V~

Fehlerstromschutzschalter 4-polig (F-Typ), N-pol rechts

NFI4F	25/0,03	400 V~
NFI4F	25/0,1	400 V~
NFI4F	25/0,3	400 V~
NFI4F	25/0,5	400 V~
NFI4F	40/0,03	400 V~
NFI4F	40/0,1	400 V~
NFI4F	40/0,3	400 V~
NFI4F	40/0,5	400 V~
NFI4F	63/0,03	400 V~
NFI4F	63/0,1	400 V~
NFI4F	63/0,3	400 V~
NFI4F	63/0,5	400 V~
NFI4F	80/0,03	400 V~
NFI4F	80/0,1	400 V~
NFI4F	80/0,3	400 V~
NFI4F	80/0,5	400 V~
NFI4F	100/0,03	400 V~
NFI4F	100/0,1	400 V~
NFI4F	100/0,3	400 V~
NFI4F	100/0,5	400 V~

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

ISKRA, d.o.o., PE MIS, Ljubljanska c. 24a, 4000 KRANJ, Slovenia

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 107840 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 107840

Rubrik / Rubric

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

107840

Anlage /
Appendix

100

Aktenzeichen / File ref.

588310-1720-
0003/259620/TL3/KOH

letzte Änderung / updated

2019-05-02

Datum / Date

1998-06-16

Fehlerstromschutzschalter 4-polig (A-Typ), N-pol links

NFI4	25/0,03-NL	400 V~
NFI4	25/0,1-NL	400 V~
NFI4	25/0,3-NL	400 V~
NFI4	25/0,5-NL	400 V~
NFI4	40/0,03-NL	400 V~
NFI4	40/0,1-NL	400 V~
NFI4	40/0,3-NL	400 V~
NFI4	40/0,5-NL	400 V~
NFI4	63/0,03-NL	400 V~
NFI4	63/0,1-NL	400 V~
NFI4	63/0,3-NL	400 V~
NFI4	63/0,5-NL	400 V~
NFI4	80/0,03-NL	400 V~
NFI4	80/0,1-NL	400 V~
NFI4	80/0,3-NL	400 V~
NFI4	80/0,5-NL	400 V~
NFI4	100/0,03-NL	400 V~
NFI4	100/0,1-NL	400 V~
NFI4	100/0,3-NL	400 V~

Fehlerstromschutzschalter 4-polig – S-Typ (A-Typ), N-pol links

NFI4S	25/0,1-NL	400 V~
NFI4S	25/0,3-NL	400 V~
NFI4S	40/0,1-NL	400 V~
NFI4S	40/0,3-NL	400 V~
NFI4S	63/0,1-NL	400 V~
NFI4S	63/0,3-NL	400 V~
NFI4S	80/0,1-NL	400 V~
NFI4S	80/0,3-NL	400 V~
NFI4S	100/0,1-NL	400 V~
NFI4S	100/0,3-NL	400 V~



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

ISKRA, d.o.o., PE MIS, Ljubljanska c. 24a, 4000 KRANJ, Slovenia

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 107840 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 107840

Rubrik / Rubric

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

107840

Anlage /
Appendix

100

Aktenzeichen / File ref.

588310-1720-
0003/259620/TL3/KOH

letzte Änderung / updated

2019-05-02

Datum / Date

1998-06-16

Fehlerstromschutzschalter 4-polig – G-Typ (A-Typ), N-pol links

NFI4K	25/0,03-NL	400 V~
NFI4K	25/0,1-NL	400 V~
NFI4K	40/0,03-NL	400 V~
NFI4K	40/0,1-NL	400 V~
NFI4K	63/0,03-NL	400 V~
NFI4K	63/0,1-NL	400 V~
NFI4K	80/0,03-NL	400 V~
NFI4K	80/0,1-NL	400 V~
NFI4K	100/0,03-NL	400 V~
NFI4K	100/0,1-NL	400 V~

Fehlerstromschutzschalter 4-polig (F-Typ), N-pol links

NFI4F	25/0,03-NL	400 V~
NFI4F	25/0,1-NL	400 V~
NFI4F	25/0,3-NL	400 V~
NFI4F	25/0,5-NL	400 V~
NFI4F	40/0,03-NL	400 V~
NFI4F	40/0,1-NL	400 V~
NFI4F	40/0,3-NL	400 V~
NFI4F	40/0,5-NL	400 V~
NFI4F	63/0,03-NL	400 V~
NFI4F	63/0,1-NL	400 V~
NFI4F	63/0,3-NL	400 V~
NFI4F	63/0,5-NL	400 V~
NFI4F	80/0,03-NL	400 V~
NFI4F	80/0,1-NL	400 V~
NFI4F	80/0,3-NL	400 V~
NFI4F	80/0,5-NL	400 V~
NFI4F	100/0,03-NL	400 V~
NFI4F	100/0,1-NL	400 V~
NFI4F	100/0,3-NL	400 V~
NFI4F	100/0,5-NL	400 V~

